

Bescheinigung EMICODE

Eurofins Product Testing A/S erhielt am 19. Januar 2024 ein Muster aus der Produktgruppe Spray Klebstoff mit der Bezeichnung:

Ampacoll Airmax

Zur Verfügung gestellt von

Ampack AG

Die Emissionen wurden nach der GEV-Prüfmethode in der Fassung vom September 2022 ermittelt. (Siehe Prüfbericht Nr. 392-2024-00029701_G_EN).

Bewertung des Prüfergebnisses gemäß EC 1 PLUS:

- Kanzerogene waren nach 3 und nach 28 Tagen nicht nachweisbar.
- Die Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 750 μg/m³.
- Die Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 60 μg/m³.
- Die Summe der SVOC nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze 40 von μg/m³.
- Die Summe von Formaldehyd und Acetaldehyd nach 3 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 0,05 ppm.
- Für die nach 28 Tagen ermittelten VOC-Einzelstoffe mit mehr als 5 μg/m³ ergab sich eine Bewertungszahl R unter der Obergrenze von 1.
- Die Summe der VOC-Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen war unterhalb der Bewertungsgrenze von 40 μg/m³.

Der vorliegende Prüfbericht berechtigt nicht alleine zur Kennzeichnung des Produktes mit dem geschützten Zeichen EMICODE. Für die Kennzeichnung mit einem EMICODE ist ein Lizenzantrag bei der GEV erforderlich. Eine Lizenz kann dort nur für anwendungsfertige Produkte erteilt werden, sofern zusätzliche Anforderungen an den Ausschluss bestimmter Inhaltsstoffe (z.B. Lösemittel) erfüllt werden.

4 März 2024

Mads Folkjær Analytical Chemist Rasmus Verdier
Analytical Service Manager