Testo capitolato: Sisalex 518

Barriera vapore e barriera contro l'umidità

Posizione	Descrizione delle prestazioni

1 Generalità

Una barriera contro l'umidità è sempre anche uno strato impermeabile all'aria. Tutti i giunti, le fenditure, le sovrapposizioni, i raccordi e gli interstizi devono essere impermeabili all'aria. Danni nella superficie e interruzioni interstizi inevitabili devono essere isolati.

Dati tecnici:

Dimensioni dei rotoli:	1,5 m x 50 m
Valore s_D:	>1'500 m
Peso:	175 g/m2
Comportamento alla fiamma:	E
Indice d'incendio:	4.3
Etichettatura CE:	EN13984:2013

2 Fornitura e posa di Sisalex 518 su una sottostruttura preesistente. Come barriera contro l'umidità il telo viene posato sul lato freddo, come barriera vapore viene posato sul lato caldo dell'isolante termico. Lato alluminio/PE stampato rivolto verso lo spazio. Sovrapposizioni 10 cm. Fissaggio nascosto con graffe o chiodi nella zona della sovrapposizione. Sovrapposizioni nascoste con nastro biadesivo alla gomma butilica Ampacoll BK 530, 1 x 15 mm, incollato a tenuta d'aria (funzione di tenuta). Nelle strutture grezze di tutti i giorni è indicato un fissaggio aggiuntivo con Ampacoll INT o Ampacoll XT. Questo doppio incollaggio è particolarmente consigliato nei locali permanentemente esposti all'umidità.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale….....

2.1 Fissaggio meccanico dei giunti di sovrapposizione con il nastro adesivo Ampacoll INT o Ampacoll XT come sicurezza supplementare.

3 Sottostruttura

Creare o completare la sottostruttura dei componenti dove una barriera contro l'umidità non può essere fissata direttamente alla struttura esistente.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale….....

4 Raccordi dei bordi

4.1 I raccordi di componenti contigui con superfici lisce e senza polvere (legno trattato, profili in plastica, metallo ecc) vanno incollati a tenuta del vento con Ampacoll BK 530, 1 x 15 mm.

In alternativa: si consiglia l'utilizzo della colla per i raccordi ai bordi Ampacoll RA. Con un'elevata esposizione all'umidità si consiglia l'utilizzo di Ampacoll Superfix.

4.2 I raccordi di componenti contigui con superfici porose e ruvide (pareti in tegole o cementi, legno ruvido ecc) vanno incollati a tenuta del vento con Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm.

Fondi porosi, polverosi o ruvidi vanno pretrattati con Ampacoll Primax o Airmax.

In alternativa: si consiglia l'utilizzo della colla per i raccordi ai bordi Ampacoll RA. Con un'elevata esposizione all'umidità si consiglia l'utilizzo di Ampacoll Superfix.

Quantità….....m Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

5. Elementi passanti

I raccordi di elementi passanti, a tubi di aerazione o elettrici, travi, travicelli ecc., sono incollati a tenuta del vento con il nastro in gomma butilica Ampacoll BK 535, 2x 50 mm o 2x80 mm.

Fondi porosi, polverosi o ruvidi vanno pretrattati con Ampacoll Primax o Airmax.

Quantità….....m Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

5.1 Srotolamento < 50 cm

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

5.2. Srotolamento > 50 cm - 100 cm

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

5.3 Srotolamento : >100 cm - 200 cm

(Gli elementi passanti con uno srotolamento superiore a 200 cm sono considerati bordi e sono elencati nella rispettiva rubrica)

Quantità….....Pezzi Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

6 Base dell'installazione

Fornire e montare una rete a listoni di legno come base di installazione, serve anche da assicurazione meccanica per raccordi dei bordi e sovrapposizioni.

Quantità….....m^2 Prezzo unitario…..... Prezzo totale…....

7 Punti d’acquisto e documentazione

Tutti i dati sul prodotto e le istruzioni per la lavorazione sono riportati nella documentazione tecnica della ditta Ampack.

Informazioni e riferimenti:
Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax 071 858 38 37
ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Note

Considerazioni sul contenuto

In alcuni casi saranno necessari degli adattamenti del testo da parte dell'utente. Solo le situazioni standard possono essere descritte con i testi proposti. Casi particolari devono essere esaminati in modo specifico. Per l'allestimento dei testi, Ampack AG si basa sullo stato attuale della tecnica, sulle regole artigianali riconosciute, sulle direttive emanate dalle associazioni e sulle normative e disposizioni vigenti. In caso di dubbio fanno stato le indicazioni contenute nella documentazione e nei volantini della Ampack AG.

Considerazioni giuridiche

L'allestimento di testi per la messa in appalto rappresenta una prestazione supplementare, libera e gratuita offerta della ditta Ampack di aiuto per architetti, progettisti e artigiani. Essi sono stati eseguiti in buona fede, questo però esclude espressamente qualsiasi responsabilità derivante dalle prestazioni di consulenza. A questo proposito consultare le Condizioni generali contrattuali della Ampack AG.

Diritto d'uso per clienti Ampack AG

I testi dei descrittivi possono essere utilizzati dai nostri clienti (architetti, progettisti, artigiani) per il loro uso personale. La trasmissione a terzi e la pubblicazione di stampati o di dati elettronici non è consentita. Critiche costruttive e aggiunte sono naturalmente bene accette. Per facilitare la trascrizione nei programmi relativi ai capitolati, si è rinunciato a inutili formattazioni.

Ampack AG
Ulrich Höing
Direttore Tecnica e Sviluppo
Seebleichestrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
ulrich@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

ultimo aggiornamento: 21.04.2017