

**Ausschreibungstext: Tyvek MaxProtect
Unterdachbahn**



Position	Leistungsbeschreibung
----------	-----------------------

1 Allgemeines
Tyvek MaxProtect in Verbindung mit Ampacoll-Systemklebetechnik als Unterdach für normale Beanspruchung gemäss SIA 232 ausführen.

Technische Daten:

Rollenmasse: 1,5 m x 50 m / 3,0 m x 50 m
 s_D-Wert: 0,03 m
 Gewicht: 206 g/m²
 Brandverhalten: E
 Minstdachneigung: 10°
 Freibewitterungszeit: 3 Monate
 CE-Kennzeichnung: EN13859-1

2 Liefern und verlegen der Unterdachbahn Tyvek MaxProtect auf feste Unterlage oder trittfeste Wärmedämmung, parallel zur Traufe oder längs der Sparren/Unterkonstruktion.

Alle Stösse mit 10 cm Überlappung ausbilden, im Überlappungsbereich mit Klammern (Breitkopfnägel) verdeckt nageln und mit Flüssigklebstoff Ampacoll Superfix Überlappungen regensicher verkleben.

Unterste Bahn auf Einlaufblech geführt, oberste Bahn über den First gezogen.

Querstösse ebenfalls 10 cm überlappen und mit Ampacoll Superfix regensicher verkleben. Klebestellen gründlich anreiben.

Nagel- und Schraubstellen der Konterlattung abdichten mit Nageldichtungen Ampacoll ND, Ampacoll ND.Band oder Ampacoll ND duo.

Dachneigung:.....
(Minstdachneigung 10°)

Dachform:.....

Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3 Abdichtungsarbeiten (Zuschläge zu Position 2)

3.1 Aufbordungen
Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten sind mind. 15 cm hoch auszuführen und mit Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern.

Alternativ: Verwendung des Flüssigklebers Ampacoll Superfix

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.2 Randanschlüsse
Anschlüsse an Einlaufbleche sind mit Ampacoll Superfix zu verkleben.

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.3 Durchdringungen
Durchdringungsanschlüsse wie Dunstrohre, Kamine usw., mit Butylkautschukband Ampacoll BK 535, 50 mm oder 80 mm, wind- und regendicht abkleben.

Alternative Verwendung: Ampacoll Superfix

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.4 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.5 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.6 Abwicklung: >100 cm bis 200 cm

(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Aufbordungen und werden dort aufgeführt)

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.7 Dachfenster oder andere flächige Durchdringungen durch Streifen aus Tyvek MaxProtect mit doppelseitigem Butylklebeband Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, wind- und regendicht anschliessen.

Alternative Verwendung: Ampacoll Superfix.

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4. Vorbehandlung ungeeigneter Untergründe (Zuschlag zu Position 3)
Anschlüsse und Verklebungen auf poröse, staubige oder rauhe Untergründe wie Mauerwerk, Beton, rohes Holz usw. und Tyvek MaxProtect mit Ampacoll Primax oder Ampacoll Airmax vorstreichen.

5 Bezugsquelle und Dokumentation
Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungstipps sind den Produkteinlegern zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9401 Rorschach
Tel. 071 858 38 00
Fax. 071 858 38 37
Mail: ampack@ampack.ch
www.ampack.ch

Hinweis

Inhaltliche Überlegungen

Anpassungen durch den Benützer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

Rechtliche Überlegungen

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG
Ulrich Höing
Leiter Technik und Entwicklung
Seebleichestrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
ulrich@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

zuletzt aktualisiert: 09.08.2018