



Ausschreibungstext: Tyvek Supro Tape Unterdeck- und Unterspannbahn

Position	Leistungsbeschreibung
----------	-----------------------

1 Allgemeines
Tyvek Supro Tape in Verbindung mit Ampacoll-Systemklebetechnik als Unterdeckung / Unterspannung (UD Typ I / US) nach ÖNORM B 3661 und regensicheres Unterdach nach ÖNORM B 4119 ausführen.

Technische Daten:

Rollenmasse	1,5 m x 50 m
Tyvek Supro Tape	mit integriertem Tape
s _D -Wert	0,03 m
Gewicht	148 g/m ²
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Freibewitterungszeit	3 Monate
Minstdachneigung	10°
Brandverhalten	E
CE-Kennzeichnung	EN13859-1:2014

2 Liefern und verlegen der Dachbahn Tyvek Supro Tape auf vorhandene Tragkonstruktion oder Schalung, parallel zur Traufe.

Alle Stösse mit 15 cm Überlappung ausbilden, im Überlappungsbereich mit Klammern (Breitkopfnägeln) verdeckt nageln und mit dem integrierten Tape die Überlappungen regensicher verkleben. Unterste Bahn auf Einlaufblech geführt, oberste Bahn über den First gezogen.

Querstösse ebenfalls 15 cm überlappen und mit Ampacoll XT, 60 mm, regensicher verkleben. Klebestellen gründlich anreiben.

Nagel- und Schraubstellen der Konterlattung abdichten mit Nageldichtungen Ampacoll ND, Nageldichtungsband Ampacoll ND.Band oder Ampacoll ND duo.

Dachneigung:.....
(Minstdachneigung 10°)

Dachform:.....

Menge.....m² Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3 Abdichtungsarbeiten (Zuschläge zu Position 2)

3.1 Aufbordungen
Aufbordungen an Kamine, Dachfenster und andere Einbauten sind mind. 15 cm hoch auszuführen und mit Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, zu verkleben und gegebenenfalls mechanisch zu sichern.

Alternativ: Verwendung des Flüssigklebers Ampacoll Superfix

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.2 Randanschlüsse
Anschlüsse an Einlaufbleche sind mit Ampacoll Superfix zu verkleben.

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.3 Durchdringungen
Durchdringungsanschlüsse wie Dunstrohre, Kamine usw., mit Butylkautschukband Ampacoll BK 535, 50 mm oder 80 mm, wind- und regendicht abkleben.

Alternative Verwendung: Ampacoll Superfix

Menge.....lfm Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.4 Abwicklung < 50 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.5 Abwicklung > 50 cm bis 100 cm

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.6 Abwicklung: >100 cm bis 200 cm

(Durchdringungen mit einer Abwicklung von mehr als 200 cm gelten als Aufbordungen und werden dort aufgeführt)

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

3.7 Dachfenster oder andere flächige Durchdringungen durch Streifen aus Tyvek Supro Tape mit doppelseitigem Butylklebeband Ampacoll BK 530, 2 x 20 mm, wind- und regendicht anschliessen.

Alternative Verwendung: Ampacoll Superfix.

Menge.....Stück Einheitspreis..... Gesamtpreis.....

4. Vorbehandlung ungeeigneter Untergründe (Zuschlag zu Position 3)
Anschlüsse und Verklebungen auf poröse, staubige oder raue Untergründe wie Mauerwerk, Beton, rohes Holz usw. mit Ampacoll Airmax oder Ampacoll Primax vorstreichen.

5. Bezugsquelle und Dokumentation
Die gesamten Produktdaten sowie die Verarbeitungstipps sind den Produkteinlegern zu entnehmen.

Weitere Auskunft und Bezugsquellen:

Ampack Handels GmbH
Wiedengasse 25
6840 Götzis
Tel.05523 53433
Fax 05523 53426
ampack@ampack.at
www.ampack.at

Hinweis

Inhaltliche Überlegungen

Anpassungen durch den Benutzer werden in dem einen oder anderen Fall nötig bleiben. Ebenso können in Vorschlägen für Ausschreibungstexte nur die Standardsituationen beschrieben werden. Spezialfälle sind gesondert zu betrachten. Die Ampack AG orientierte sich bei der Erstellung am Stand der Technik, an anerkannten Regeln des Bauhandwerkes, an Verbandsvorgaben und an den gültigen Normen und Vorschriften. Im Zweifelsfall gelten die Angaben in der Dokumentation bzw. in den Broschüren und Flugblättern der Ampack AG.

Rechtliche Überlegungen

Die Erstellung von Ausschreibungstexten ist eine freiwillige, nicht kostenpflichtige Zusatzleistung der Firma Ampack und ist als Hilfestellung für Architekten, Planer und Verarbeiter gedacht. Sie erfolgt nach bestem Wissen, schließt aber eine daraus abgeleitete Haftung aus Beratungsleistung ausdrücklich aus. Siehe hierzu die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Ampack AG.

Nutzungsfreigabe für Kunden der Ampack AG

Die Ausschreibungstexte können durch unsere Kunden (Architekten, Planer und Verarbeiter) für ihre eigenen Zwecke benutzt werden. Eine Weitergabe oder Veröffentlichung in Drucksachen oder elektronischen Medien ist nicht gestattet. Konstruktive Kritik und Ergänzungen sind ausdrücklich gewünscht und nimmt der Verfasser gerne entgegen. Um ggfs. die Übernahme in Ausschreibungsprogramme zu erleichtern, wurde auf unnötige Formatierungen verzichtet.

Ampack AG
Ulrich Höing
Leiter Technik und Entwicklung
Seebleichstrasse 50
CH-9400 Rorschach
+41 71 858 38 00 Tel
+41 71 858 38 37 Fax
ulrich@ampack.ch

Copyright Ampack AG, CH-9400 Rorschach

zuletzt aktualisiert: 12.01.2018