



Renseignement technique AEA I N° 40396

Titulaire

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
9404 Rorschacherberg
Suisse

Fabricant**Groupe**

107 - Membranes pare-vapeur, membranes de protection d'isolation, membranes de sous-toiture, membranes recouvrant les couches d'isolation

Produit

AMPATEX A PRIMO PLUS

Description

Lé d'étanchéité en voile de fibre de verre, revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (E=0.06mm), MA=0.42kg/m², E=0.36mm

Utilisation

RF1

Documentation

Applus LGAI, Bellaterra: Rapport d'essai '24/323209561-1 M1' (04.02.2025), Rapport de classement '24/323209561-2 M1' (04.02.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'DoP-24-112-01' (27.06.2025)

Conditions d'essai

EN ISO 1716; EN 13823

Appréciation

Réaction au feu A2 - s1, d0

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

27.02.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

