



Renseignement technique AEA I N° 40410

Titulaire

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
9404 Rorschacherberg
Suisse

Fabricant**Groupe**

107 - Membranes pare-vapeur, membranes de protection d'isolation, membranes de sous-toiture, membranes recouvrant les couches d'isolation

Produit

AMPATOP A SILVER PLUS

Description

Lé d'étanchéité en voile de fibre de verre, revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (E=0.05mm), MA=0.43kg/m², E=0.26mm

Utilisation

RF1

Documentation

Efectis France, Les Avenieres: Rapport d'essai 'EFR-22-002284-HC' (08.11.2022), Rapport d'essai 'EFR-23-003600-HC' (14.03.2024), Rapport d'essai 'EFR-23-003600-SBI' (26.03.2024), Rapport d'essai 'EFR-23-005182-HC' (26.03.2024), Rapport d'essai 'EFR-23-004450-HC-A' (28.03.2024); Efectis France, Saint-Aubin: Rapport de classement 'EFR-25-003324' (24.07.2025); Herstellerin: Déclaration des performances 'DoP-31-94-01' (27.06.2025)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1716

Appréciation

Réaction au feu A2 - s1, d0

Durée de validité

31.12.2031

Date d'édition

27.02.2026

Remplace l'attestation du

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

