



## VKF Technische Auskunft Nr. 40396

**Inhaber /-in**

Ampack AG  
Seebleichestrasse 50  
9404 Rorschacherberg  
Schweiz

**Hersteller /-in****Gruppe**

107 - Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von  
Wärmedämmschichten

**Produkt**

AMPATEX A PRIMO PLUS

**Beschreibung**

Dichtungsbahn aus Glasfaservlies, einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie  
(D=0.06mm), MA=0.42kg/m<sup>2</sup>, D=0.36mm

**Anwendung**

RF1

**Unterlagen**

Applus LGAi, Bellaterra: Prüfbericht '24/323209561-1 M1' (04.02.2025),  
Klassifizierungsbericht '24/323209561-2 M1' (04.02.2025); Herstellerin: Leistungserklärung  
'DoP-24-112-01' (27.06.2025)

**Prüfbestimmungen**

EN ISO 1716; EN 13823

**Beurteilung**

Brandverhalten A2 - s1, d0

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2031

**Ausstellungsdatum**

27.02.2026

**Ersetzt Dokument vom**

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

