



VKF Technische Auskunft Nr. 40410

Inhaber /-in

Ampack AG
Seebleichestrasse 50
9404 Rorschacherberg
Schweiz

Hersteller /-in**Gruppe**

107 - Dampfbremsen, Dämmschutzschichten, Unterdachbahnen, Kaschierungen von
Wärmedämmschichten

Produkt

AMPATOP A SILVER PLUS

Beschreibung

Dichtungsbahn aus Glasfaservlies, einseitig kaschiert mit Aluminiumverbundfolie
(D=0.05mm), MA=0.43kg/m², D=0.26mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

Efectis France, Les Avenieres: Prüfbericht 'EFR-22-002284-HC' (08.11.2022), Prüfbericht
'EFR-23-003600-HC' (14.03.2024), Prüfbericht 'EFR-23-003600-SBI' (26.03.2024),
Prüfbericht 'EFR-23-005182-HC' (26.03.2024), Prüfbericht 'EFR-23-004450-HC-A'
(28.03.2024); Efectis France, Saint-Aubin: Klassifizierungsbericht 'EFR-25-003324'
(24.07.2025); Herstellerin: Leistungserklärung 'DoP-31-94-01' (27.06.2025)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1716

Beurteilung

Brandverhalten A2 - s1, d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2031

Ausstellungsdatum

27.02.2026

Ersetzt Dokument vom

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

